

Инструкция

Группа безопасности бойлера BFK 12/10

Конструкция группы безопасности позволяет защитить бойлер от высокого давления. Также дает возможность перекрывать холодную воду для легкого демонтажа бака и препятствует утечки нагретой воды в систему холодного водоснабжения.



1. Ввод организован в виде 15мм обжимных фитингов.
2. Кран отключения подачи воды.
3. Место подключения манометра.
4. Встроенный обратный клапан.
5. Взрывной клапан.
6. Воронка из прозрачного пластика.
7. Выход выполнен в виде обжимного фитинга 15мм.

Внимание! Между группой безопасности и водонагревателем не должна находиться запорно-регулирующая арматура.

В клапане не установлен механический фильтр, поэтому существует возможность загрязнения группы.

Обжимные фитинги (1 и 7) установлены следующим образом: на медную трубу сначала надеть гайку, а после обжимное кольцо и затянуть гайку.